



有为检测
YOUWEI TESTING



202712057004

有效期至2026年09月28日

正本

检 验 报 告

报告编号: SXYW2026-H01-2904

项目名称: 出厂水水质检测

委托单位: 城固县丰源祥水质检测有限公司

被测单位: 城固县自来水公司

检测类别: 委托检测

陕西有为检测技术有限公司

2026年8月20日





陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2026-H01-2904

第 1 页 共 3 页

项目名称	出厂水水质检测		
委托单位	城固县丰源祥水质检测有限公司		
项目地址	汉中市城固县 城许路 19 号	样品种类	生活饮用水
检测目的	了解水质状况	样品数量	1 份
样品来源	采样	采样人员	张少川 任斌
样品状态	无色、无异味、透明、 无浮油液体	包装情况	聚乙烯瓶、玻璃瓶
采样日期及时间	2026.8.11 13:37	分析日期	2026.8.11--2026.8.19
检测点位及样品编号	自来水公司院内水龙头 260811SY014		
采样依据	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存		
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 表 1		
质量保证与质量控制	为保证检（监）测工作科学、公正、合法进行，本次检（监）测任务严格按照国家相关法律法规及标准进行；采样和分析人员均持证上岗；检（监）测仪器设备均经过检定/校准，且在有效期内；样品采集、运输、流转、分析、处置均按相关规范实施控制；样品分析按相关质控类型进行；分析结果均符合质控要求。		
结论	经检测，该水样所检项目符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准（表 1）。  (检验检测专用章/公章) 签发日期: 2026 年 8 月 20 日		
备注	评价依据由委托方提供。		

编制: 汪艳

主检: 杨思

审核: 

批准: 

检 验 报 告

报告编号: SXYW2026-H01-2904

第 2 页 共 3 页

表 1 检测方法一览表

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号及检定/校准有效期	检出限/探测下限	分析人员
1	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	8860 GC 气相色谱仪 SXYW-157 2028.04.06	0.000016 mg/L	陈欣
2	二氯一溴甲烷			0.000015 mg/L	
3	三溴甲烷			0.000041 mg/L	
4	三氯甲烷			0.000032 mg/L	
	一氯二溴甲烷			0.000016 mg/L	
	二氯一溴甲烷			0.000015 mg/L	
	三溴甲烷			0.000041 mg/L	
5	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (15.2 离子色谱-电导检测法)	CIC-D100 离子色谱仪 SXYW-388 2026.09.03	0.0037 mg/L	周安琦
6	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (16.2 离子色谱-电导检测法)		0.0044 mg/L	
7	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1 低本底总 α 检测法)	LB-4 低本底 $\alpha\beta$ 测量仪 SXYW-386 2028.07.27 FA 2204B 电子天平 SXYW-016 2027.04.06 SX-4-10 箱式电阻炉 SXYW-013 2027.04.06	0.02 Bq/L	杨思
8	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1 低本底总 β 检测法)		0.03 Bq/L	

检 验 报 告

报告编号: SXYW2026-H01-2904

第 3 页 共 3 页

表 2 检测结果一览表

序号	检测项目		单位	标准限值	检测结果	单项判定
1	一氯二溴甲烷		mg/L	0.1	<0.000016	合格
2	二氯一溴甲烷		mg/L	0.06	<0.000015	合格
3	三溴甲烷		mg/L	0.1	<0.000041	合格
4	三 卤 甲 烷	三氯甲烷	---	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过 1	<1	合格
		一氯二溴甲烷				
		二氯一溴甲烷				
		三溴甲烷				
5	二氯乙酸		mg/L	0.05	<0.0037	合格
6	三氯乙酸		mg/L	0.1	<0.0044	合格
7	总 α 放射性		Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	合格
8	总 β 放射性		Bq/L	1 (指导值)	0.036	合格

注: 低于方法检出限的测定结果, 用 "<" 加该方法的检出限表示。

以下空白